

	<b>SCHEDA DI RISCHIO IMPIANTO</b>	<b>Ed:</b> 8	<b>Modulo:</b> All.P DVR generale
	<b>SEDE CREMONA - VIA DEL MACELLO</b>	<b>Data:</b> 25/07/2023	

### SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMBIENTE DI LAVORO

<b>AMBIENTE:</b>	PALAZZINA UFFICI - DEPOSITO - MAGAZZINO - CENTRALE TERMICA - PIAZZALE ESTERNO - LOCALE STOCCAGGIO CO2
<b>ATTIVITA':</b>	UFFICI TECNICI E AMMINISTRATIVI - MAGAZZINO - CIRCOLAZIONE - RIMESSAGGIO
<b>SETTORE AZIENDALE:</b>	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - TECNICO

### RISCHI SPECIFICI: AREA ESTERNA

EVENTO	EFFETTO / PRESCRIZIONE
POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE	DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI ANIMALI O INSETTI	DANNI DERIVANTI DA PUNTURE, MORSI O CONTATTI CON SOSTANZE INFETTANTI (ESCREMENTI, ANIMALI MORTI, ECC...).
POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODICO, USO DI INSETTICIDI SPECIFICI. DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
POSSIBILE PRESENZA DI TERRENO SCIVOLOSO DOVUTO ALL'EVENTUALE SVERSAMENTO DI LUBRIFICANTI O SOSTANZE LIQUIDE	DANNI DERIVANTI DA SCIVOLAMENTI, URTI E CONTUSIONI. DELIMITARE CON OPPORTUNA SEGNALETICA LE ZONE OGGETTO DI SVERSAMENTO, ASSORBIMENTO E RIMOZIONE CON APPOSITI PRODOTTI.
PRESENZA DI LOCALE/DEPOSITO BOMBOLE IN PRESSIONE (CO2)	DANNI DERIVANTI DA ASFISSIA, URTI, SCOPPIO, CONTUSIONI. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO.
PRESENZA DI APPARECCHIATURE E QUADRI ELETTRICI	DANNI DERIVANTI DA ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE, INCENDIO PER CORTOCIRCUITO, SURRISCALDAMENTO. SEGNALEZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI. DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA PER SPEGNERE INCENDI. ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CONSENTITO SOLAMENTE AL PERSONALE ABILITATO (PAV, PER, PEI).
PRESENZA DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO	DANNI DERIVANTI DA CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO, URTI, INVESTIMENTI. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO. RISPETTO NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA E ATTIVITA' DI PERSONALE NELLA ZONA ADIBITA A DEPOSITO ESTERNO CON PRESENZA DI MATERIALE TECNICO	DANNI DERIVANTI ALLE PERSONE PER SCIVOLAMENTO, URTI, CONTUSIONI, CADUTA OGGETTI. UTILIZZO DEI DPI E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
POSSIBILE ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DELLA CENTRALE TERMICA, LOCALE CALDAIA	DANNI ALLE PERSONE E ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA URTI, SCHIACCIAMENTI E TAGLI. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA, DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO.

### RISCHI SPECIFICI: AREA INTERNA (UFFICI E SPOGLIATOI)

EVENTO	EFFETTO / PRESCRIZIONE
PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI E APPARECCHIATURE BT. PRESENZA DI TENSIONE A 380 V - 220 V.	DANNI DERIVANTI DA ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE. SEGNALEZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI. DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SPEGNERE INCENDI. ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CONSENTITO SOLAMENTE AL PERSONALE ABILITATO (PAV, PES, PEI).
PRESENZA DI STRUTTURE FISSE BASSE, PASSAGGI IN ZONE CON SPAZI RISTRETTI	DANNI DERIVANTI DA URTI CON IL CAPO O TAGLI E CONTUSIONI CONTRO PARTI METALLICHE. UTILIZZO DI VESTIARIO E DPI IN DOTAZIONE. SEGNALEZIONE PERICOLO. SEGNALEZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI PASSAGGI BASSI.
POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE	DANNI DERIVANTI DA URTI, CADUTE E CONTUSIONI. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA/TRANSITO DI PERSONALE E CLIENTELA A PIEDI DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA	DANNI DERIVANTI DA SCIVOLAMENTO, CADUTE E CONTUSIONI PER LA PRESENZA DI PAVIMENTI BAGNATI O LUCIDATI. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA. POSIZIONAMENTO DI IDONEA CARTELLONISTICA.
PRESENZA DI FORNITORI, CLIENTELA DURANTE I LAVORI NELLE AREE DI PASSAGGIO	DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA E ATTIVITA' DI PERSONALE CON L'UTILIZZO DI MATERIALE CARTACEO E DI ARREDO	DANNI DERIVANTI DA INCENDIO, ASFISSIA, USTIONI, INTOSSICAZIONI. RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA, PIANO DI EVACUAZIONE, UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.
PRESENZA E ATTIVITA' DI PERSONALE CON L'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI	DANNI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI, POSTURALI. RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA, UTILIZZO DI ARREDO APPROPRIATO ALL'ATTIVITA' SVOLTA.
PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO/CONDIZIONAMENTO, CONDIZIONI MICROCLIMATICHE	DANNI E INFIAMMAZIONI ALLE VIE RESPIRATORIE, RAFFREDDORE, TOSSE, BRONCHITI, ECC... MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO. NON SOSTARE PER TEMPI PROLUNGATI IN PROSSIMITA' DELLE UNITA' INTERNE.

RISCHI SPECIFICI: AREA INTERNA (MAGAZZINO)	
EVENTO	EFFETTO / PRESCRIZIONE
PRESENZA DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO	DANNI DERIVANTI DA CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO, URTI, INVESTIMENTI. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO. RISPETTO NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI E APPARECCHIATURE BT. PRESENZA DI TENSIONE A 380 V - 220 V. PRESENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DANNI DERIVANTI DA ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE. SEGNALAZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI. DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SPEGNERE INCENDI. ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CONSENTITO SOLAMENTE AL PERSONALE ABILITATO (PAV, PES, PEI).
PRESENZA DI STRUTTURE FISSE BASSE, PASSAGGI IN ZONE CON SPAZI RISTRETTI	DANNI DERIVANTI DA URTI CON IL CAPO O TAGLI E CONTUSIONI CONTRO PARTI METALLICHE. UTILIZZO DI VESTIARIO E DPI IN DOTAZIONE. SEGNALAZIONE PERICOLO. SEGNALAZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI PASSAGGI BASSI.
POSSIBILE PRESENZA DI TERRENO SCIVOLOSO DOVUTO ALL'EVENTUALE SVERSAMENTO DI LUBRIFICANTI O SOSTANZE LIQUIDE	DANNI DERIVANTI DA SCIVOLAMENTI, URTI E CONTUSIONI. DELIMITARE CON OPPORTUNA SEGNALETICA LE ZONE OGGETTO DI SVERSAMENTO, ASSORBIMENTO E RIMOZIONE CON APPOSITI PRODOTTI.
POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE	DANNI DERIVANTI DA URTI, CADUTE E CONTUSIONI. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI SOPPALCHI, DEPOSITI SOPRAELEVATI ADIBITI A DEPOSITO DI ATTREZZATURE E RICAMBI	DANNI DERIVANTI DA CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO, URTI, CONTUSIONI. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO. RISPETTO NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI MACCHINARI DA LAVORO PER PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (TRAPANO A COLONNA, MOLA, ECC...)	DANNI DERIVANTI DA URTI, CONTUSIONI, SFREGAMENTO, TAGLI. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO. RISPETTO NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI ZONA ATEX RICARICA CARRELLO ELEVATORE	DANNI DERIVANTI DA ESPLOSIONE. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO. RISPETTO NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO/CONDIZIONAMENTO, CONDIZIONI MICROCLIMATICHE	DANNI E INFIAMMAZIONI ALLE VIE RESPIRATORIE, RAFFREDDORE, TOSSE, BRONCHITI, ECC... MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO. NON SOSTARE PER TEMPI PROLUNGATI IN PROSSIMITA' DELLE UNITA' INTERNE.
POSSIBILE ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DELLA CENTRALE TRATTAMENTO ARIA NELLA ZONA SOPPALCO	DANNI A PERSONE E ATTREZZATURE DERIVANTI DA URTI, SCHIACCIAMENTI E TAGLI COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.

## COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI DA TENERE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

- 1) RISPETTO DELLE NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO VIGENTI.
- 2) NON FUMARE.
- 3) USO DI INDUMENTI DA LAVORO (TUTE, GIACCHE, PANTALONI, ECC...) EVITARE PARTI NUDE DEL CORPO.
- 4) INDOSSARE I D.P.I. NECESSARI. SCARPE DI SICUREZZA - GUANTI DA LAVORO - E TUTTI I D.P.I. UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E LEGATI AI PROPRI RISCHI SPECIFICI (OCCHIALI, MASCHERINE, ELMETTI, CINTURE, ECC...).
- 5) UTILIZZO DI UTENSILI E ATTREZZATURE A NORMA ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE.
- 6) I LAVORATORI DOVRANNO VERIFICARE CHE LE IMPRESE ESTERNE ED I LAVORATORI AUTONOMI RIMANGANO NELLE ZONE OGGETTO DEI LORO INTERVENTI SENZA SPOSTARSI IN ZONE DELL'IMPIANTO NON INTERESSATE DAI LORO LAVORI
- 7) LE ZONE IN PROSSIMITA' DI (ESTINTORI, IDRANTI, ECC...) NONCHE' TUTTI I COMANDI (SARACINESCHE, VALVOLE, ECC...) DOVRANNO ESSERE LASCIATE LIBERE E SGOMBRE
- 8) RIPORRE A FINE GIORNATA LAVORATIVA GLI UTENSILI E LE ATTREZZATURE SCOLLEGANDO ATTREZZATURE ED UTENSILI CON FUNZIONAMENTO ELETTRICO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
- 9) ANCORARE AI LORO CARRELLI O A STRUTTURE FISSE EVENTUALI BOMBOLE DI GAS COMPRESSI UTILIZZATE PER LE PROPRIE LAVORAZIONI
- 10) DURANTE TUTTI I LAVORI IN QUOTA CON POSSIBILITA' DI CADUTA DI MATERIALI O UTENSILI, SI DOVRA' SEGNALARE LA ZONA CON OPPORTUNA CARTELLONISTICA E IMPEDIRNE IL TRANSITO DELIMITANDO LA ZONA CON BARRIERE.
- 11) APERTURE DEL SUOLO DOVUTE AD INTERVENTI O RIMOZIONE DI CHIUSINI E BOTOLE, DEVONO ESSERE CHIUSE A FINE GIORNATA LAVORATIVA, PER IMPEDIRE CADUTE; OVE CIO' NON SIA POSSIBILE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE DELIMITATA E SEGNALATA LA ZONA DI PERICOLO ANCHE DURANTE LE
- 12) RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE.
- 13) USO DELLA SEGNALETICA PER DELIMITARE LE AREE DI LAVORO (LAVORI IN CORSO, FRECCHE DIREZIONALI, ECC...).
- 14) NON UTILIZZARE ACQUA SU IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE IN TENSIONE.
- 15) EVENTUALI RESIDUI E RIFIUTI PRODOTTI ED ACCUMULATI DURANTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI IN APPOSITE AREE O CONTENITORI PRESENTI SULL'IMPIANTO
- 16) APERTURA CON CAUTELA DI CUNICOLI, BOTOLE, ECC... (PRESENZA DI INSETTI, RETTILI, RODITORI, ECC...)
- 17) ACCERTAMENTO PREVENTIVO IN CASO DI SCAVI DELLA PRESENZA DI IMPIANTI INTERRATI NELLA ZONA DI INTERVENTO.
- 18) SOPRALLUOGO, ISPEZIONI, INTERVENTI, ECC... DEVONO ESSERE EFFETTUATI O CONCORDATI CON IL CAPO IMPIANTO O PERSONALE PREPOSTO DI PADANIA ACQUE S.P.A. .
- 19) PER INTERVENTI ESEGUITI DA SOCIETA' ESTERNE, DOVRA' ESSERE FORNITA INFORMAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO.
- 20) PER INTERVENTI ESEGUITI DA SOCIETA' ESTERNE E' NECESSARIO VALUTARE PRELIMINARMENTE LE ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN MODO DA ORGANIZZARE LE LAVORAZIONI DI SICUREZZA.
- 21) OGNI LAVORATORE CHE RISCONTRI SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO DOVRA' SEGNALARLO AL PREPOSTO, AI FINI DELLA SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI.
- 22) IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA:  
MANTENERE LA CALMA.  
SPEGNERE LE ATTREZZATURE UTILIZZATE.  
RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA CONSIDERATO LUOGO SICURO.  
SEGNALARE L'EVENTO AL PROPRIO RESPONSABILE.
- 23) E' VIETATO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE IN PROSSIMITA' DELLE VASCHE APERTE PER EVITARE L'EVENTUALE CADUTA DI RESIDUI DI CIBO
- 24) IN CASO DI SVERSAMENTO DI MATERIALI O RIFIUTI INTERVENIRE PER ARGINARE LO SVERSAMENTO

**MEZZI DI PREVENZIONE PRESENTI IN LOCO**

SEGNALETICA DI SICUREZZA  
ESTINTORI  
DISPOSITIVI ANTI CADUTA - LINEE VITA  
MANIGLIONI ANTI PANICO  
MANICHETTE ANTINCENDIO  
PORTE REI  
IMPIANTO DI MESSA A TERRA  
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  
IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI  
IMPIANTO ALLARME ANTI INTRUSIONE  
IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO  
IMPIANTO ESTINZIONE INCENDIO A SATURAZIONE AMBIENTE (SALA CED)  
IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO  
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  
PULSANTE GENERALE DI SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
PULSANTE GENERALE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO

**ALTRE INFORMAZIONI**

## NUMERI TELEFONICI UTILI:

CENTRALINO SEDE PADANIA ACQUE S.P.A.

tel.: 0372 / 4791

DIRETTORE GENERALE:

Stefano Ottolini

tel.: 0372 / 479219

RSPP

Dott. Bambo Stefano

tel.: 0372 / 479279

cel: 338 / 4925650

EMERGENZA SANITARIA

NUE - tel.: 112

VIGILI DEL FUOCO

NUE - tel.: 112